



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
ФИЛИАЛ "ЗАПАДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
121170, Москва, ул. 1812 года, д. 15, Тел.: 148-93-35, факс: 737-88-74
E-mail: zes@zes.ru

11г

Приложение № 1

к договору

от « » _____ г.

о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети

На

от

**Технические условия
для присоединения к электрическим сетям от 100 кВт до 750 кВт**

Королева Татьяна Николаевна

(полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Жилой дом
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рузский р-н, с Рождествено, кад № 50.19.0030115.391
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 213,0 кВт.
4. Категория надежности: 3 (третья).
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2011 г.
7. Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы): ВЛ-10 кВ ф.3 РП-51 (ф.2 ПС-171 «Сычи»)
8. Основной источник питания: ПС-171 «Сычи»
9. Резервный источник питания: нет

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Выполнить мероприятия, обеспечивающие присоединение энергопринимающего устройства Заявителя, после выполнения сторонами п.п. 10-11 настоящих ТУ.

11. Заявитель осуществляет:

- 11.1. Установить КТП-10/0,4кВ с трансформатором 250 кВА.
- 11.2. Проектируемое ТП-10/0,4 кВ запитать путем строительства отпайки ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 РП-51 (ф.2 ПС-171 «Сычи»). В месте отпайки установить линейный разъединитель, при применении кабеля 10 кВ установить КРУНС-10. Место отпайки согласовать с Рузским РЭС ЗЭС.
- 11.3. Сети 0,4 кВ определить проектом.
- 11.4. Выполнить проект релейной защиты и согласовать со службами РЭС и РЗА Западных электрических сетей.
- 11.5. По согласованию с отделом транспорта электрической электроэнергии (ОТЭЭ) и Рузским РЭС на границе балансового разграничения установить узел учета электрической энергии. Прибор учета электрической энергии предусмотреть из Списка Госреестра с классом точности не хуже 1.0. Технические условия на устройство учета электрической энергии выполнить в соответствии с Правилами учета электроэнергии, ПУЭ, НТД и согласовать с РЭС и Энергосбытовой компанией. Предусмотреть возможность дистанционного съема показаний счетчиков.

11.4. Перед присоединением к электрической сети принять меры безопасности, удовлетворяющие требованиям применяемого оборудования в соответствии НТД, ПУЭ, ПТЭ и представить акт осмотра электроустановки заявителя и разрешение от УТЭН Ростехнадзора.

11.5. Фактическое присоединение приемного устройства к электрической сети и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») производится после выполнения сторонами п.п. 10;11.1-11.6 технических условий и осмотра приемного устройства Заявителя. Стороны составляют и оформляют Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и Акт об осуществлении технологического присоединения.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

(подпись)

Главный инженер В.И. Иванов
(действующего от имени сетевой организации)

Заявитель: _____

_____ 20__ г.

Согласовано:

Зам. директора по развитию и реализации услуг _____

Е.А. Голубченко